



Metall-Kunststoff-Technik
GmbH & Co. KG

Auf dem Immel 2
DE-67685 Weilerbach
Tel.: +49 (0) 63 74/91 16-0
www.mkt.de
mkt@mkt.de

Hiermit bestätigen wir, dass die folgenden Dübel in den genannten Größen und Ausführungen, bei der Verwendung entsprechend ihrer Bewertung, den Anforderungen der

Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2021-01 (07)

zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken entsprechen.

Bolzenanker BZ3 , Stahl verzinkt,	M8 – M16,	Bewertung ETA-19/0619
Bolzenanker BZ3 A4 / HCR , Edelstahl	M8 – M16,	Bewertung ETA-19/0619
Bolzenanker BZ plus , Stahl verzinkt,	M8 - M27,	Bewertung ETA-99/0010
Bolzenanker BZ plus A4 / HCR , Edelstahl	M8 - M24,	Bewertung ETA-99/0010
Bolzenanker BZ-IG , Stahl verzinkt,	M8 - M12,	Bewertung ETA-99/0010
Bolzenanker BZ-IG A4 / HCR , Edelstahl	M8 - M12,	Bewertung ETA-99/0010
MKT Einschlaganker E / ES Stahl verzinkt,	M8 - M16,	Bewertung ETA-05/0116
MKT Einschlaganker E / ES A4 / HCR Edelstahl	M8 - M16,	Bewertung ETA-05/0116
MKT Nagelanker N-M , Stahl verzinkt,	M8/M10	Bewertung ETA-11/0240
Schwerlastanker SZ , Stahl verzinkt,	M8 - M24,	Bewertung ETA-02/0030
Schwerlastanker SZ A4 , Edelstahl A4,	M8 - M16,	Bewertung ETA-02/0030
Betonschraube BSZ	ø5 - ø14	Bewertung ETA-16/0439
Stahl verzinkt & Edelstahl A4		Bewertung ETA-16/0204

MKT GmbH & Co. KG

i.A.

Dipl.-Ing. (FH) C. Schildt
Weilerbach, den 23.06.2022

Bank: Commerzbank Kaiserslautern
Kto.-Nr. 128 401 700
BLZ 540 400 42
SWIFT: COBA DE FF 540
IBAN DE21 5404 0042 0128 4017 00

Sitz: (Kommanditgesellschaft)
67685 Weilerbach
Registergericht:
Kaiserslautern, HRA 2256

Komplementär:
MKT-Beteiligungs-GmbH
67685 Weilerbach
Registergericht:
Kaiserslautern, HRB 2497

Geschäftsführer:
Hubert Kaiser
Stefan Weustenhagen
Sitz: 67685 Weilerbach
USt.IdNr.: DE 148 945 713

